



DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DG-3381AN0860

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich field of application

Produkte der Gasversorgung

products of gas supply

Zertifikatinhaber owner of certificate

COMUNA-metall Vorrichtungs- und Maschinenbau GmbH

Südstraße 7, D-32130 Enger

Vertreiber distributor

COMUNA-metall Vorrichtungs- und Maschinenbau GmbH

Südstraße 7, D-32130 Enger

Produktart product category Heiz- oder Klimaaggregate: Kraft-Wärmeanlagen, anschlussfertig (3681)

Produktbezeichnung product description

Anschlussfertiges Blockheizkraftwerk (BHKW) mit gasmotorisch

angetriebenem Generator zur gleichzeitigen Strom- und Wärmeerzeugung mit Nutzung der anfallenden Abwärme zu

Heizzwecken

Modell model

5450...

Prüfberichte test reports

Kontrollprüfung Labor: 144669 K2024/2 vom 04.12.2024 (GWI) Baumusterprüfung: 144669T3/17366 vom 17.12.2015 (GWI)

Prüfgrundlagen test basis

DVGW VP 109 (01.04.1995)

Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no. 31.01.2029 / 25-0353-GNV

03.11.2025 Stö A-1/2

W.7L. Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Tel. +49 228 9188-888 info@dvgw-cert.com www.dvgw-cert.com

Elektrische Daten electrical data

230/400 V AC, 50 Hz

Gerätekategorien appliance categories	Versorgungsdrücke supply pressures	Bestimmungsländer countries of destination	Bemerkungen remarks
12ELL	20-200 mbar	DE	
Typ type	Technische Daten		Bemerkungen remarks
5450-03; 5450-13	Nennwärmebelastung (Thermische Leistung: 1 elektr. Leistung: 100,0 l		
5450-04; 5450-14	Nennwärmebelastung (Thermische Leistung: 1 elektr. Leistung: 112,0 l	Hi): 332,0 kW 96,0 kW	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe certified components

certifica compon	cu components				
RegistrNr. registration no.	Bauteil (Produktart) component		Hersteller manufacturer		
CE-0085AP0467	Druckwächter für Gas, Luft und Abgase	DGB/U/H/N/I; C6097A/B/DG6B; DG6U; DG6BN; DG6UN; C6097A4010; C6097B4010	Elster GmbH		
CE-0085AQ0558	Gasfilter	GFK/15	Elster GmbH		
NG-4602BO0027	Edelstahlschlauchleitung	BEMOFLEX®/BMF 1 G 0; BMF 1 G 1	Berghöfer GmbH		
CE-0085BU0539	Absperrarmatur mit thermisch auslösender Absperreinrichtung	AKTR50TAS/AKT 32R50TAS	Elster GmbH		

Verwendungshinweise / Bemerkungen hints of utilization / remarks

Weitere zulassungspflichtige Bauteile: CE-0063BO1580, Druckwächter Typ VAG2-R/NWAN bzw. VAS240/-R/NW der Fa. Kromschröder

